



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ХАБАРОВСКА  
680090, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 45. Телефон: (4212) 32-79-29 Факс: (4212) 32-79-29  
E-mail: oad-cent@min1.ru Единый телефон доверия: (421) 41-62-62

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №126/03

о назначении административного наказания

827023012615213

г. Хабаровск  
ул. Карла Маркса, 45  
(место рассмотрения)

14.07.2015

(для рассмотрения)

Я, старший инспектор ОНД по Центральному району г.Хабаровска - государственной инспекции Центрального района г.Хабаровска по пожарному надзору Лебедев Вячеслав Александрович, в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), рассмотрев дело № 126/03 об административном правонарушении от «10» июля 2015г., по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ постановил, что должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество: Митенко Наталья Петровна
2. Дата и место рождения: 21.10.1955, г.Охотск, Охотского района Хабаровского края
3. Адрес места жительства: с.Матвеевка, Хабаровского района, пер.Москаленко, 1 кв.2
4. Контактный телефон:
5. Место работы (учебной организации с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству «Сервис-Центр»
6. Занимаемая должность: директор
7. Заработная плата (иной заработок):
8. Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 08 01 № 435592 выдан ОВД Хабаровского района Хабаровского края 23.01.2002г.
9. Привлекался(ась) ли ранее к административной ответственности и когда:  
нет, в течение года, указанное лицо не привлекалось к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ.

в 14 ч. 20 мин. «08» июля 2015г. в помещениях и на территории Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству «Сервис-Центр», расположенных по адресу: г.Хабаровск, ул.Володарская, 163 нарушимо требования пожарной безопасности, а именно:

1. В подвальных помещениях хранятся строительные материалы (доски), а также домашние вещи, мебель (п.23 в). 6) Правила противопожарного режима в РФ).
2. В подвальных помещениях размещено электрооборудование для деревообработки (п.23 б) Правила противопожарного режима в РФ).
3. На 14 этаже, на внешней стороне пожарных шкафов (на двери шкафа) не нанесены условные обозначения пожарного крана и аббревиатура «ПК», порядковый номер шкафа (ст.86 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.20 ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные»);
4. Пожарные шкафы на 14 этаже выполнены из горючих материалов (ст.86 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.13 ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные»);

5. На 13 этаже, на внешней стороне пожарных шкафов (на двери шкафа) не нанесены условные обозначения пожарного крана и аббревиатура «ПК», порядковый номер шкафа (ст.86 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.20 ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные»);

6. Пожарные шкафы на 13 этаже выполнены из горючих материалов (ст.86 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.13 ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные»);

7. На 12 этаже, на внешней стороне пожарных шкафов (на двери шкафа) не нанесены условные обозначения пожарного крана и аббревиатура «ПК», порядковый номер шкафа (ст.86 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.20 ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные»);

8. На объекте защиты руководителем организации не организованы проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты и систем противопожарного видеонаблюдения не реже 1 раза в квартал (п. 61) Правила противопожарного режима в РФ).

9. Пожарные шкафы на 12 этаже выполнены из горючих материалов (ст.86 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.13 ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные»);

10. На 11 этаже, на внешней стороне пожарных шкафов (на двери шкафа) не нанесены условные обозначения пожарного крана и аббревиатура «ПК», порядковый номер шкафа (ст.86 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.20 ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные»);

11. Пожарные шкафы на 11 этаже выполнены из горючих материалов (ст.86 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.13 ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные»);

12. На 10 этаже, на внешней стороне пожарных шкафов (на двери шкафа) не нанесены условные обозначения пожарного крана и аббревиатура «ПК», порядковый номер шкафа (ст.86 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.20 ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные»);

13. Пожарные шкафы на 10 этаже выполнены из горючих материалов (ст.86 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.13 ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные»);

14. На 9 этаже, на внешней стороне пожарных шкафов (на двери шкафа) не нанесены условные обозначения пожарного крана и аббревиатура «ПК», порядковый номер шкафа (ст.86 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.20 ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные»);

15. Пожарные шкафы на 9 этаже выполнены из горючих материалов (ст.86 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.13 ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные»);

16. На 8 этаже, на внешней стороне пожарных шкафов (на двери шкафа) не нанесены условные обозначения пожарного крана и аббревиатура «ПК», порядковый номер шкафа (ст.86 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.20 ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные»);

17. Пожарные шкафы на 8 этаже выполнены из горючих материалов (ст.86 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.13 ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные»);

18. На 7 этаже, на внешней стороне пожарных шкафов (на двери шкафа) не нанесены условные обозначения пожарного крана и аббревиатура «ПК», порядковый номер шкафа (ст.86 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.20 ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные»);

19. Пожарные шкафы на 7 этаже выполнены из горючих материалов (ст.86 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.13 ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные»);

20. На 6 этаже, на внешней стороне пожарных шкафов (на двери шкафа) не нанесены условные обозначения пожарного крана и аббревиатура «ПК», порядковый номер шкафа (ст.86 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.20 ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные»);

21. Пожарные шкафы на 6 этаже выполнены из горючих материалов (ст.86 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.13 ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные»);
22. На 5 этаже на внешней стороне пожарных шкафов (на дверке шкафа) не нанесены условные обозначение пожарного крана и аббревиатура «ПК»; порядковый номер шкафа (ст.86 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.20 ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные»);
23. Пожарные шкафы на 5 этаже выполнены из горючих материалов (ст.86 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.13 ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные»);
24. На 4 этаже на внешней стороне пожарных шкафов (на дверке шкафа) не нанесены условные обозначение пожарного крана и аббревиатура «ПК»; порядковый номер шкафа (ст.86 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.20 ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные»);
25. Пожарные шкафы на 4 этаже выполнены из горючих материалов (ст.86 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.13 ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные»);
26. На 3 этаже на внешней стороне пожарных шкафов (на дверке шкафа) не нанесены условные обозначение пожарного крана и аббревиатура «ПК»; порядковый номер шкафа (ст.86 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.20 ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные»);
27. Пожарные шкафы на 3 этаже выполнены из горючих материалов (ст.86 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.13 ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные»);
28. Сети внутреннего объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода не проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение (п.6) Правила противопожарного режима в РФ; п.7.2 СНиП 2.04.01-85\* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
29. В подвальных помещениях для освещения используется временная электропроводка (п.42.3) Правила противопожарного режима в РФ;
30. Пожарные краны на 14 этаже не комплектуются пожарными рукавами и стволами (п.57 Правил противопожарного режима в РФ);
31. Пожарные краны на 13 этаже не комплектуются пожарными рукавами и стволами (п.57 Правил противопожарного режима в РФ);
32. Пожарные краны на 12 этаже не комплектуются пожарными рукавами и стволами (п.57 Правил противопожарного режима в РФ);
33. Пожарные краны на 11 этаже не комплектуются пожарными рукавами и стволами (п.57 Правил противопожарного режима в РФ);
34. Пожарные краны на 10 этаже не комплектуются пожарными рукавами и стволами (п.57 Правил противопожарного режима в РФ);
35. Пожарные краны на 9 этаже не комплектуются пожарными рукавами и стволами (п.57 Правил противопожарного режима в РФ);
36. Пожарные краны на 8 этаже не комплектуются пожарными рукавами и стволами (п.57 Правил противопожарного режима в РФ);
37. Пожарные краны на 7 этаже не комплектуются пожарными рукавами и стволами (п.57 Правил противопожарного режима в РФ);
38. Пожарные краны на 6 этаже не комплектуются пожарными рукавами и стволами (п.57 Правил противопожарного режима в РФ);
39. Пожарные краны на 5 этаже не комплектуются пожарными рукавами и стволами (п.57 Правил противопожарного режима в РФ);
40. Пожарные краны на 4 этаже не комплектуются пожарными рукавами и стволами (п.57 Правил противопожарного режима в РФ);
41. Пожарные краны на 3 этаже не комплектуются пожарными рукавами и стволами (п.57 Правил противопожарного режима в РФ);

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34, статьей 29.9, статьей 29.10, частью 2 и частью 3 статьи 4.4 КоАП РФ, а также принимая во внимание пункт 1 части 1 статьи 4.2. КоАП РФ, а именно: - раскаяние лица, совершившего административное правонарушение,

**ПОСТАНОВИЛ:**

Признать должностное лицо: Миненко Наталья Петровна виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ и частью 3 статьи 20.4 КоАП РФ и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в рамках штрафных санкций по ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ в размере 6000 - шесть тысяч рублей.

Сведения о получателе штрафа: Для граждан и должностных лиц по извещению «Форма № ПД-4 сб (налог) для юридических лиц по платежному поручению УФК по Хабаровскому краю (налогоуправление МЧС России по Хабаровскому краю ЛКС 04221782860) ТРКЦ ГУ Выха России по Хабаровскому краю г. Хабаровск БИК 040813001 Р/С 4010181030000010001 КСЧ 17111627000016000140 - денежные выписки (штрафы) за нарушение ФЗ «О пожарной безопасности» (ст. 46 БК РФ, ст. 8.32, П.1.6, 20.4 КоАП РФ) ОКЖТО 08701000001.

\* Назначение платежа: административный штраф по постановлению № 126 /03 от « 14 » июля 2015г. Региональный индекс 827023012615213

С порядком указания в платежном документе информации позволяющей идентифицировать назначение платежа ознакомлен:

*Миненко Наталья Петровна*  
(подпись лица в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 КоАП РФ, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1, 30.2, 30.3 КоАП РФ, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, и часть 6 ст. 47.1 КоАП РФ, предусматривающие административное право наřízení штрафа в установленном порядке, предусмотренное административным законодательством Российской Федерации и ответственность за неуплату административного штрафа в установленном порядке.

Подпись \_\_\_\_\_ (лицо вынесшего постановление по делу об административном правонарушении)  
Лебедев В.А. (фамилия, имя, отчество)

Копию настоящего постановления № 126 /03 от « 14 » июля 2015г. направляю информационно - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (извлечение) по ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ, а именно: - раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, по адресу: \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

Копия настоящего постановления направлена: \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

дата, № инв. документа, адрес направления дата отправления, № почтового отправления и № квитанции, количество листов

Дата вступления в законную силу: \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

(Электронная почта, направляющая постановление в подразделение федеральной службы судебных приставов)

Отметка об исполнении постановления: \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_ (подпись)

Постановление № 126 /03 от «14» июля 2015г. исполнено: \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. Исх. № \_\_\_\_\_